



Zertifikat

über die

Anerkennung

von

Bauteilen und Systemen

Inhaber der Anerkennung:

Hekatron Vertriebs GmbH
Brühlmatten 9

DE-79295 Sulzburg

Die Anerkennung umfasst nur das angegebene Bauteil/System in der zur Prüfung eingereichten Ausführung

■ mit den Bestandteilen nach Anlage 1,

■ dokumentiert in den technischen Unterlagen nach Anlage 2,

☒ zur Verwendung in den angegebenen Einrichtungen der Brandschutz- und Sicherungstechnik. Bei der Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung sind die Hinweise/Bemerkungen nach Anlage 3 zu beachten.

Die Gültigkeit der Anerkennung kann auf Antrag verlängert werden. Antrag auf Verlängerung ist spätestens 6 Monate vor Ablauf der Gültigkeit zu stellen.

Das Zertifikat darf nur unverändert und mit sämtlichen Anlagen vervielfältigt werden.

Alle Änderungen der Voraussetzungen für die Anerkennung sind der VdS-Zertifizierungsstelle -- mitsamt den erforderlichen Unterlagen -- unverzüglich zu übermitteln.

Eine Werbung mit der VdS-Anerkennung des Produktes muss den Inhalt des Zertifikates korrekt wiedergeben und darf nicht auf wettbewerbsrechtswidrige Art und Weise erfolgen.

Anerkennungs-Nr.:	Anzahl der Seiten:	Gültig vom:	Gültig bis:
G 209178	5	10.09.2009	09.09.2013

Gegenstand der Anerkennung:

Rauchwarnmelder
Genius H, Genius Hx

Verwendung:

für den Privatbereich

Anerkennungsgrundlagen:

DIN EN 14604:2009-02 - Rauchwarnmelder
VdS 2344:2005-12 - Verfahrensrichtlinien

Köln, den 10.09.2009

Schüngel

Geschäftsführer

ppa. Stahl

Leiter der Zertifizierungsstelle

VdS Schadenverhütung GmbH
Zertifizierungsstelle
Amsterdamer Str. 174
D-50735 Köln

Ein Unternehmen des Gesamtverbandes der Deutschen Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) akkreditiert als Zertifizierungsstelle für die Bereiche Brandschutz- und Sicherungstechnik von der Deutschen Akkreditierungsstelle Technik (DATech)



DAT-ZE 005/92

Anlage 1

zur Anerkennung Nr. G 209178

vom 10.09.2009

Der Gegenstand der Anerkennung umfasst folgende Bestandteile:

Bezeichnung des Gegenstandes	Type	Kenn-Nr. des Antragstellers	Bei Systemen: Anerkennungs- Nummer der System- Bestandteile
<p>Rauchwarnmelder Rauchwarnmelder</p>	<p>Genius H Genius Hx</p>		

zur Anerkennung Nr. G 209178

vom 10.09.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
VdS Prüfbericht Nummer BMA 09136 vom 10.09.2009			
VdS Software-Prüfbericht Nummer SW-2008241 vom 10.09.2009			
Genius H, Genius Hx:			
Montage u. Bedienungsanleitung	Genius H, 7002589	01.09.2009	24
Montage u. Bedienungsanleitung	Genius Hx, 7002594	01.09.2009	24
Datenblatt	Genius H, 7002614	01.09.2009	1
Datenblatt	Genius Hx, 7002616	01.09.2009	1
Stückliste Genius H	31-5000001-01-01	29.04.2009	1
Stückliste Genius Hx	31-5000002-01-01	29.04.2009	1
Zusammenstellung Genius H	31-5000001-01-01	17.06.2009	2
Zusammenstellung Genius Hx	31-5000002-01-01	17.06.2009	1
Konformitätserklärung Genius H	31-5000001-01-01	22.06.2009	1
Konformitätserklärung Genius Hx	31-5000002-01-01	22.06.2009	1
Stückliste, LP kpl Genius H	4000508-01	28.04.2009	4
Stückliste, LP kpl Genius Hx	4000509-01	28.04.2009	4
Stromlaufplan, LP kpl. Genius H	4000508-01	23.04.2009	1
Stromlaufplan, LP kpl. Genius Hx	4000509-01	23.04.2009	1
Bestückungsplan, LP kpl. Genius H	4000508-01	23.04.2009	2
Bestückungsplan, LP kpl. Genius Hx	4000509-01	23.04.2009	2
Gehäuse-Oberteil kpl.	4000310	17.06.2009	1
Gehäuseoberteil Genius H/Hx	3110523	25.05.2009	1

zur Anerkennung Nr. G 209178

vom 10.09.2009

Der Gegenstand der Anerkennung wird durch folgende Unterlagen beschrieben:

Art der Unterlage	Kennzeichen des Herstellers	Datum	Anzahl der Seiten
Lichtleitstab Genius H/Hx	3110522	25.05.2009	1
Messkammer, kpl. Genius H/Hx	4000309	30.04.2009	1
Messkammerunterteil Genius H/Hx	3110519	17.06.2009	1
Messkammeroberteil Genius H/Hx	3110520	17.06.2009	1
Sockel kpl. Genius H/Hx	4000321	17.06.2009	1
Magnet	1040239		2
Sockel Genius H/Hx	3110524	17.06.2009	1
Abdeckung Genius H/Hx	3110521	17.06.2009	1
Halter IR-LED Genius H/Hx	3110525	17.06.2009	1
EVP Genius H/Hx Neutral	2870549	23.06.2009	1
Batterie 3,6V 60mA 2,2Ah	2320053	22.06.2006	2
Klebeпад Genius H/Hx 20x20mm	3701500-01	19.06.2009	1



Anlage 3

Seite 1

zur Anerkennung Nr. G 209178

vom 10.09.2009

Hinweise für die Anwendung des Gegenstandes der Anerkennung nach Anlage 1

Die Rauchwarnmelder Typ Genius H und Genius Hx sind für den Einsatz im Privatbereich vorgesehen.

Der Genius Hx unterscheidet sich von der Variante Genius H durch eine Schnittstelle, die den zusätzlichen Betrieb eines modularen Funkmoduls ermöglicht. Dieses zusätzliche Funkmodul ist nicht Gegenstand dieser Anerkennung.

Durch einen Reedkontakt im Gehäusesockel wird der Rauchwarnmelder beim Hineindreuen automatisch in den Betriebszustand geschaltet.

Die nicht auswechselbare Batterie (3,6V, 60mA, 2,2Ah-Lithium-Batterie) reicht nach Herstellerangabe zum Betrieb des Melders für ca. 10 Jahre aus. Der Melder ist spätestens nach 10 Jahren oder bei einer Batteriestörung auszutauschen.

Es ist die zugehörige Betriebsanleitung zu beachten.